

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI PERİYODİK BAKIM

REN GRUP RESTORAN OTEL SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ / MERKEZ /

Rapor Tarihi:20/01/2025
 Personel :BURAK TURHAN

YSC NO	ÜRETİCİ	SERİ NO	CİNSİ	İMAL TARİHİ	BULUNDUĞU YER	BAKIM TARİHİ	DOLUM TARİHİ	TEKRAR DOLUM TARİHİ	Ürün Yerindemi?		Gövde Hasarsız mı?		Manometre Sağlam mı?		Basınç Normal mi?		Lans, Vana, Tetik Sağlam mı? Emniyetli mi?		Mühür Sağlam mı?		Dolum Olacak mı?		Ölünde Engel Varmı?		PARÇALAR	DOLU AĞIRLIK KG	AÇIKLAMA
									E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H			
001	ESANADOLU		6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		OTEL BÖLÜMÜ 3.KAT ASANSÖR KARŞISI	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
002	ESANADOLU		6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		OTEL BÖLÜMÜ 3.KAT KORİDOR SONU	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
003	ESANADOLU		6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		3.KAT OTEL BÖLÜMÜ YANGIN DOLABI	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
004	ESANADOLU		1 KG FM200 GAZLI PANO İÇİ SÖN.SİS		3.KAT OTEL BÖLÜMÜ ELEKTRİK PANOSU	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
005	ESANADOLU		5 KG CO2 (KARBONDİOKSİT) YSC		3.KAT OTEL BÖLÜMÜ UPS ODASI	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
006	ESANADOLU		6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		OTEL BÖLÜMÜ 2.KAT ASANSÖR KARŞISI	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
007	ESANADOLU		6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		OTEL BÖLÜMÜ 2. KAT KORİDOR SONU	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
008	ESANADOLU		6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		2.KAT OTEL BÖLÜMÜ YANGIN DOLABI	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
009	ESANADOLU		12 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		2.KAT OTEL BÖLÜMÜ KOMBİ ODASI	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
010	ESANADOLU		6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		RESTORAN 1.KAT	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
011	ESANADOLU		6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		RESTORAN 1.KAT	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
012	ESANADOLU		6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		RESTORAN ZEMİN KAT	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
013	ESANADOLU		6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		RESTORAN ZEMİN KAT	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
014	ESANADOLU		6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		RESTORAN ZEMİN KAT	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
015	ESANADOLU		12 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		ÇAMAŞIRHANE 1.KAT	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı

RAPORU DÜZENLEYEN	
ADI SOYADI	LALC TURHAN
UNVANI	YETKİLİ
İMZASI	

RAPORU ONAYLAYAN	
ADI SOYADI	HALİL İBRAHİM BEKÇİ
UNVANI	YETKİLİ
İMZASI	

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI PERİYODİK BAKIM

REN GRUP RESTORAN OTEL SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ / MERKEZ /

Rapor Tarihi:20/01/2025

Personel :BURAK TURHAN

YSC NO	ÜRETİCİ	SERİ NO	CİNSİ	İMAL TARİHİ	BULUNDUĞU YER	BAKIM TARİHİ	DOLUM TARİHİ	TEKRAR DOLUM TARİHİ	Ürün Yerindemi?		Gövde Hasarsız mı?		Manometre Sağlam mı?		Basınç Normal mi?		Lans, Vana, Tetik Sağlam mı? Emniyetli mi?		Mühür Sağlam mı?		Dolum Olacak mı?		Öndüde Engel Varmı?		PARÇALAR	DOLU AĞIRLIK KG	AÇIKLAMA
									E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H			
016	ESANADOLU		6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		ÇAMAŞIRHANE 1.KAT KORIDOR	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
017	ESANADOLU		12 KG DAVLUMBAZ SÖND.SİSTEMİ		MUTFAK ALANI	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
018	ESANADOLU		6 KG DAVLUMBAZ SÖN.SİS.		MUTFAK ALANI	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
019	ESANADOLU		12 KG BİYOLOJİK YSC		MUTFAK ALANI	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
020	ESANADOLU		12 KG BİYOLOJİK YSC		MUTFAK ALANI	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
021			6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		LOBİ GİRİŞ	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
022	ESANADOLU		5 KG CO2 (KARBONDİOKSİT) YSC		GÜNEŞ ENERJİ ELEKTRİK PANO ALANI	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
023	ESANADOLU		6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		GÜNEŞ ENERJİ ELEKTRİK PANO ALANI	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
024	ESANADOLU		6 KG FM200 GAZLI PANO İÇİ SÖN.SİS		GÜNEŞ ENERJİ ELEKTRİK PANO ALANI	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
025	ESANADOLU		12 KG DAVLUMBAZ SÖND.SİSTEMİ		ALT MUTFAK	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
026	ESANADOLU		2 KG FM200 GAZLI PANO İÇİ SÖN.SİS		GÜNEŞ ENERJİ ELEKTRİK PANO ALANI	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
027	ESANADOLU		12 KG BİYOLOJİK YSC		ALT MUTFAK	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
028	ESANADOLU		12 KG BİYOLOJİK YSC		ALT MUTFAK	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı
029	ESANADOLU		6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU ABC		ALT MUTFAK KOMBİ	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2029	X		X		X		X		X		X		X		X			0.0	Bakım Yapıldı

Sodafac

RAPORU DÜZENLEYEN	
ADI SOYADI	LALE TURHAN
UNVANI	YETKİLİ
İMZASI	

RAPORU ONAYLAYAN	
ADI SOYADI	HALİL İBRAHİM BEKÇİ
UNVANI	YETKİLİ
İMZASI	

Sodafac

ESANADOLU

YANGIN SÖNDÜRME VE GÜVENLİK
SİSTEMLERİ



ISO9001



KONTROL TUTANAĞI

20.01.2025

İŞYERİ ÜNVANI : REN GRUP RESTORAN OTEL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ

AÇIKLAMALAR:

Yangın Söndürme Cihazlarının Yıllık periyodik bakımları yetkili personel nezaretinde yapılmıştır. Yapılan incelemede cihazların tetik, monometre ve mühürlerinde problem görülmemiştir. Dolum zamanı gelen cihazlar doluma alınmıştır. Dolumları yapıp teslim edilmiştir. Gereken onaylamalar firmamız tarafından yapılmıştır.

MERKEZ: KARAÇAYIR MAH.
EFLATUN SOK. KOÇAK APT.
NO:35/1

FABRİKA: İZZET BAYSAL
SANAYİ SİTESİ C BLOK O:13
BOLU

TEL: 0374 212 81 46

FAX: 0374 212 81 45

EMAIL:
info@esanadolu.com.tr

WEB: www.esanadolu.com

ESANADOLU®
YANGIN SÖNDÜRME VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
İTH. İTH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi C Blok No: 13 - BOLU
0374 212 81 46
Saba. Karaçayır Eflatun Sk. No: 35C/19 - BOLU
Gsm: 0374 212 81 46 Mersis No: 0377-0454-1360-0011

REN GRUP RESTORAN OTEL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ
ACİL DURUM TATBİKAT PLANI ve RAPORU



Tatbikat Türü	Uygulama Şekli	Tatbikat Tarihi	Planlanan Süre	Gerçekleşen Süre	Hava Durumu
Yangın	İhbarsız	20.01.2025	1 saat	1 saat	Açık- Güneşli
Tatbikat Lideri		Alarm Şekli		Alarm Veren	
BURAK TURHAN		Megafon/İnsan Sesi		BURAK TURHAN	

Tatbikat Planı

İşletmemizde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Çıkan dumanları gören çalışan durumu işletmede bulunanlara haber vermiştir. Çalışanlar Dikkat-Dikkat! İşletmede yangın meydana gelmiştir, tüm Acil Durum ekipleri olay yerine diye seslenmiştir. Acil durum ekipleri hemen Acil durum Toplanma alanında bir araya gelmiştir. Toplanma alanında Ekip başları hemen sayım yaparak ekibinde eksik olup olmadığını kontrol etmişlerdir. Ekipler tamamlandıktan sonra hemen olay yerine intikal edilmiştir. Yetkililer tarafından hemen Ana elektrik Şalteri kapatılmıştır. Olay yerinde ilk müdahale yangını gören personel tarafından yapılmış, hemen akabinde söndürme ekibi olay yerine geldikten sonra personelde acil toplanma alanına gitmiştir. Söndürme ekibi olaya müdahale ederek yangını söndürmüştür. Yaralı olup olmadığını Arama kurtarma ekibi olay yerinde inceleme yaparak yaralının olmadığını tespit etmiş ve sorumlu müdürü bilgi geçmiştir. Söndürme ekibi yangını büyümeden kontrol altına almıştır.

Tatbikatta Kullanılan Ekipmanlar

• İkiyıldırım Seti (1 adet)	• Yangın Tavaşı
• Yangın Söndürme Tüpü (5 adet)	• Yanıcı Madde
• Meşale	• Su (1 adet)

Tatbikat Resimleri



Hedeflenen Başarım	Değerlendirme	Tatbikat Rapor
İyi	İyi	Sorumlu tarafından Toplanma Bölgesinde "İşletme artık Emniyetlidir. İçeri girebilirsiniz" dedikten sonra İstasyona giriş yapılmıştır. Acil durum yöneticisi tarafından, kaza veya acil durum olduğu alanla ilgili, olaydan sonra toplantı yapılarak, kaza veya acil durum sırasında karşılaşılan problemler değerlendirilmiş, Kaza veya acil durumun gelecekte tekrarlama olasılığın minimize etmek için, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetler tanımlanarak ele alınmış ve çalışanlara duyurulmuştur. Acil Durum Tatbikatı başarılı bir şekilde sonuçlanmış ve malzemelerin kontrol edilmesiyle bitirilmiştir.

Tatbikat ve eğitimde uygulanan konu başlıkları:

Tahliye
Yangın nedir, nasıl oluşur,
Yangın sınıfları ve sınıflarına göre yangın söndürme cihazları tanıtımı ve uygulaması,
Yangına müdahale şekilleri,
Ekiplerin görevleri,
LPG ve doğal gaz ile ilgili bilgilendirme,
Uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı

Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

NOT : Tatbikat habersiz olarak yapılmıştır. Tüm katları ve binayı kapsamaktadır. Tüm çalışanlar tahliye yollarını bilirler ve toplanma noktasına tahliye olurlar. İşletmenin tüm elektrik şantelleri kapatılmıştır.

TAHLİYE SÜRESİ; 55 sn.

ESANADOLU®
YANGIN SÖNDÜRME ve GÜVENLİK SİSTEMLERİ

İTİH. HİT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İzzet Baycal Kültür Sanatları Sitesi Çarşı No: 13 - BOLU
0374 312 81 46
Şube: Karacaören Mah. Ekinönü Sk. No: 35C / 19 - BOLU
Bolu M.D. 327 No: 4436 Mersis No: 0377-0454-1360-0011

ESANADOLU

YANGIN SÖNDÜRME VE GÜVENLİK
SİSTEMLERİ



ISO9001



YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI KONTROL RAPORU

KONTROL TARİHİ: 20.01.2025

RAPOR TARİHİ: 20.01.2025

İŞYERİ ÜNVANI : REN GRUP RESTORAN OTEL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ

AÇIKLAMALAR: Ren Grup Restoran Otel Sanayi Ticaret Ltd.Şti.İşletmesine ait yangın söndürme cihazı TS EN615 VE TS EN11602-2 Standartına uygun olarak kontrolü yapılmıştır.
İşletme içerisinde

1 adet 6 Kg Davlumbaz Söndürme Sistemi ve 6kg ağırlığında ve Potasyum karbonat k2co3 tercih edilerek tüpler bakım ve kontrolleri yapılmıştır. Marka (Çakır, Mistök, Esanadolu) Çalışma basıncı: 18 bar, Maksimum basınç: 28 bar, boş ağırlığı: 7.2kg, Çalışma sıcaklığı: -20/+60 C, Etkili olduğu yangın tipi: F, Ortalama boşalma süresi: 15-20sn

-2 adet 12 Kg Davlumbaz Söndürme Sistemi ve 24kg ağırlığında ve Potasyum karbonat k2co3 tercih edilerek tüpler bakım ve kontrolleri yapılmıştır. Marka (Çakır, Mistök, Esanadolu) Çalışma basıncı: 18 bar, Maksimum basınç: 28 bar, boş ağırlığı: 7.2kg, Çalışma sıcaklığı: -20/+60 C, Etkili olduğu yangın tipi: F, Ortalama boşalma süresi: 15-20sn

SONUÇ: Yukarıda teknik özellikleri ve kontrol tarihinde durumu belirtilen YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI, TS11827 satandartlarına göre kontrol yapılmış olup notlar ve öneriler kısmında belirtilen husunlar çerçevesinde, kullanılması için İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ esaslarınca uygundur.

MERKEZ: KARAÇAYIR MAH.
EFLATUN SOK. KOÇAK APT.
NO:35/1

FABRİKA: İZZET BAYSAL
SANAYİ SİTESİ C BLOK O:13
BOLU

TEL: 0374 212 81 46

FAX: 0374 212 81 45

EMAIL:
info@esanadolu.com.tr

WEB: www.esanadolu.com

ESANADOLU
YANGIN SÖNDÜRME VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
İTH. İHR. SAT. İÇ. LTD. ŞTİ.
İzzet Baysal Küçük Çarşı Sanayi C Blok No: 13 - BOLU
0374 212 81 46
Şube: Karacayır Mah. Eflatun Sk. No: 35C / 19 - BOLU
Bolu V.D. 377 045 4130 - Mersis No: 0377 0454 1360 0011

ESANADOLU

YANGIN SÖNDÜRME VE GÜVENLİK
SİSTEMLERİ



ISO9001



YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI KONTROL RAPORU

KONTROL TARİHİ: 20.01.2025

RAPOR TARİHİ: 20.01.2025

İŞYERİ ÜNVANI : REN GRUP RESTORAN OTEL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ

AÇIKLAMALAR: Ren Grup Restoran Otel Sanayi Ticaret Ltd.Şti.İşletmesine ait yangın söndürme cihazı TS EN615 VE TS EN11602-2 Standartına uygun olarak kontrolü yapılmıştır.
İşletme içerisinde

2. adet 5 kg Karbondioksit Gazlı y.s.c ve 10kg. ağırlığında ve %99 Karbondiokasit gazı tercih edilerek tüpler bakım ve kontrolleri yapılmıştır. . Marka (Çakır ,Mistök,Esanadolu)
Çalışma basıncı:50 bar,Maksimum basınç:60 bar, boş ağırlığı:8 kg,Çalışma sıcaklığı:-30/+60 C, Etkili olduğu yangın tipi: E, Ortalama boşalma süresi: 10-12sn

SONUÇ:Yukarıda teknik özellikleri ve kontrol tarihinde durumu belirtilen YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI,TS11827 satandartlarına göre kontrol yapılmış olup notlar ve öneriler kısmında belirtilen husunlar çerçevesinde 220.01.2026.kullanılması için İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ esaslarına uygundur.

MERKEZ: KARAÇAYIR MAH.
EFLATUN SOK. KOÇAK APT.
NO:35/1

FABRİKA: İZZET BAYSAL
SANAYİ SİTESİ C BLOK O:13
BOLU

TEL: 0374 212 31 46

FAX: 0374 212 31 45

EMAIL:
info@esanadolu.com.tr

WEB: www.esanadolu.com

ESANADOLU
YANGIN SÖNDÜRME VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
İTH. İKTİSADİ TİC. LTD. ŞTİ.
İzzet Baysal Mah. Sanayi Sitesi C Blok No: 13 - BOLU
Tel: 0374 212 81 46
Şube: Karacayır Mah. Eflatun Sk. No: 35C / 19 - BOLU
Bolu V.D. 0377 445 4136 Mersis No: 0377-0454-1360-0011

ESANADOLU

YANGIN SÖNDÜRME VE GÜVENLİK
SİSTEMLERİ



ISO9001



YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI KONTROL RAPORU

KONTROL TARİHİ: 20.01.2025

RAPOR TARİHİ: 20.01.2025

İŞYERİ ÜNVANI : REN GRUP RESTORAN OTEL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ

AÇIKLAMALAR: Ren Grup Restoran Otel Sanayi Ticaret Ltd.Şti.İşletmesine ait yangın söndürme cihazı TS EN615 VE TS EN11602-2 Standartına uygun olarak kontrolü yapılmıştır.
İşletme içerisinde

-4 adet 12 Kg biyolojik Y.S.C ve 48kg ağırlığında ve % AR-AFF %3 yangın söndürme köpüğü tercih edilerek tüpler bakım ve kontrolleri yapılmıştır. Marka (Çakır, Mistök, Esanadolu) Çalışma basıncı: 18 bar, Maksimum basıncı: 28 bar, boş ağırlığı 7.2kg, Çalışma sıcaklığı: -20/+60 C, Etkili olduğu yangın tipi: A-B, Ortalama boşalma süresi: 15-20sn

SONUÇ: Yukarıda teknik özellikleri ve kontrol tarihinde durumu belirtilen YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI, TS11827 satandartlarına göre kontrol yapılmış olup notlar ve öneriler kısmında belirtilen hususlar çerçevesinde 20.01.2026. kullanılması için İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ esaslarınca uygundur

MERKEZ: KARAÇAYIR MAH.
EFLATUN SOK. FOÇAK APT.
NO:35/1

FABRİKA: İZZET BAYSAL
SANAYİ SİTESİ C BLOK O:13
BOLU

TEL: 0374 212 31 46

FAX: 0374 212 31 45

EMAIL:
info@esanadolu.com.tr

WEB: www.esanadolu.com

ESANADOLU®
YANGIN SÖNDÜRME VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
REN GRUP SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi C Blok No: 13 - BOLU
0374 212 31 46
Şube: Karacayır Mah. Eflatun Sk. No: 35C / 19 - BOLU
Bolu V.D: 377000-4136 Mersis No: 0377-0454-1360-0011

ESANADOLU

YANGIN SÖNDÜRME VE GÜVENLİK
SİSTEMLERİ



YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI KONTROL RAPORU

KONTROL TARİHİ: 20.01.2025

RAPOR TARİHİ: 20.01.2025

**İŞYERİ ÜNVANI : REN GRUP RESTORAN OTEL
SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ**

AÇIKLAMALAR: Ren Grup Restoran Otel Sanayi Ticaret Ltd.Şti.İşletmesine ait yangın söndürme cihazı TS EN615 VE TS EN11602-2 Standartına uygun olarak kontrolü yapılmıştır.
İşletme içerisinde

- **15 adet 6 kg kuru kimyevi tozlu Y.S.C ve 90kg** ağırlığında ve mono amonyum fosfat oranı %40(MAP) tercih edilerek tüpler bakım ve kontrolleri yapılmıştır. Marka (Çakır, Mistök, Esanadolu) Çalışma basıncı: **18 bar**, Maksimum basınç: **28 bar**, boş ağırlığı: **3,7kg**, Çalışma sıcaklığı: **-20/+60 C**, Etkili olduğu yangın tipi: **A-B-C**, Ortalama boşalma süresi: **10-12sn**

- **2 adet 12 kg kuru kimyevi tozlu Y.S.C ve 24kg** ağırlığında ve mono amonyum fosfat oranı %40(MAP) tercih edilerek tüpler bakım ve kontrolleri yapılmıştır. Marka (Çakır, Mistök, Esanadolu) Çalışma basıncı: **18 bar**, Maksimum basınç: **28 bar**, boş ağırlığı: **7,2kg**, Çalışma sıcaklığı: **-20/+60 C**, Etkili olduğu yangın tipi: **A-B-C**, Ortalama boşalma süresi: **15-20sn**

SONUÇ: Yukarıda teknik özellikleri ve kontrol tarihinde durumu belirtilen YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI, TS11827 satandartlarına göre kontrol yapılmış olup notlar ve öneriler kısmında belirtilen hususlar çerçevesinde 20.01.2026 tarihine kadar kullanılması için İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ esaslarınca uygundur.

ESANADOLU
YANGIN SÖNDÜRME VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
İTİH. İHİT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İzzet Baysal Kültür ve Turizm Sitesi C Blok No: 13 - BOLU
0374 212 81 46
Şişe Karacayır Mah. Eflatun Sk. No: 35C / 19 - BOLU
0374 212 81 46 Mersis No: 0377-0454-1360-0011

MERKEZ: KARAÇAYIR MAH.
EFLATUN SOK. KOÇAK APT.
NO:35/1

FABRİKA: İZZET BAYSAL
SANAYİ SİTESİ C BLOK O:13
BOLU

TEL: 0374 212 81 46

FAX: 0374 212 81 45

EMAIL:
info@esanadolu.com.tr

WEB: www.esanadolu.com